

医薬品 プール用 バイゲンラックス®

殺菌・消毒

第2類医薬品

(有効成分)次亜塩素酸ナトリウム 10%
Sodium Hypochlorite 10%



プール用バイゲンラックスは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づく一般用医薬品の第2類医薬品に分類される遊泳用プール水の殺菌・消毒剤です。有効成分次亜塩素酸ナトリウム 10%を含んでいます。本品は当社が永年に亘り培ってきた優れた製造技術により、食塩を抑え、その安定性は薬注機をご使用になりましても安全にお使いいただける遊泳用プール水専用の医薬品です。製品ご使用時には必ず用法・用量に従い、有効期限内にご使用ください。

■ 有効成分及び性状

商品名 : プール用バイゲンラックス
有効成分 : 次亜塩素酸ナトリウム 10%
化学式 : NaClO (分子量 74.44)
性状 : 微淡黄緑色の澄明な液体で、わずかに塩素臭がする。

■ 用法・用量

用途	希釈度	使用方法
水泳プール水の殺菌・消毒	14万倍~25万倍希釈 (0.4mg/L ~ 0.7mg/L)	プール用水の遊離残留塩素濃度が常時 0.4mg/L ~ 0.7mg/L 含有するように調整・保持する。

■ 製品形態 有効成分: 次亜塩素酸ナトリウム 10%

商品名	容量	梱包入数	JANコード
プール用バイゲンラックス	18L	—	4987702616240

■ プール水の水質基準

	厚生労働省(2007.5) 遊泳用プールの衛生基準	文部科学省(2009.4) 学校環境衛生基準
遊離残留塩素濃度	0.4mg/L以上であること。1.0mg/L以下が望ましい。	
pH値(水素イオン濃度)	5.8以上8.6以下であること。	
大腸菌	検出されないこと。	
一般細菌	1mL中200コロニー以下であること。	
濁度	2度以下であること。	
総トリハロメタン	0.2mg/L以下であることが望ましい。	
過マンガン酸カリウム消費量(有機物)	1.2mg/L以下であること。	

■ 使用上の注意



してはいけないこと

- ① 必ず用法用量を守り、それ以外には使用しないこと。
- ② 酸性の製品やその他の製品と混合・併用しないこと。
- ③ 河川等の環境中に投棄しないこと。



相談すること

下記の場合は、本品を持参し、医師・薬剤師に相談すること。

- ① 本品の原液や希釀液を誤って飲んだとき。(応急処置として、吐かせず多量の水を飲ませる。)
- ② 本品が誤って眼に入ったとき。(応急処置として、水道水等きれいな水で15分以上洗眼する。)
- ③ 発赤・腫れ・かゆみ等皮膚に異常を生じたり、感じたとき。
- ④ 使用にあたっては、十分換気をすること。
- ⑤ 鉄・ブリキ・銅等の金属類に使用すると錆るので、使用を避けること。
- ⑥ 本品が衣類等に付着すると漂白力が強く脱色するので、注意すること。
- ⑦ 皮膚の弱い方(荒れ性等)は、ゴム手袋等を着用し使用すること。

その他の注意

■ 遊離残留塩素濃度 + pH 値測定器及び試薬

測定器 エンパテスター S



■ 保管及び取扱い上の注意

- ① 子供の手の届かない所に保管すること。
- ② 遮光し、約25°Cで保管すること。
- ③ 他の容器に移しかえず、本容器にて使用すること。
(誤使用の原因や品質変化の原因になります。)
- ④ 本品に表示の有効期限内に使用すること。
(開封後は、品質保持のため、早めにご使用ください。)



製造販売者



株式会社 カズサ



チーバくん
千葉県承認第 0000 号



〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当 2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>

取扱店 (医薬品販売業の許可を有する)